

店舗区画設備容量表

区画No.	用途	区画面積 (㎡)	電気容量(kVA)		通信 電話・光	換気量(CMH)		個別空調 冷水 (ファンコイル)	排煙	給水	排水
			単相3線 210/105V	三相3線 210V		空調 (冷暖房)	排気				
店舗1	物販・サービス	31.19	5	5	空配管(PF22×2)	1,700	—	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗2	物販・サービス	49.42	10	5	空配管(PF22×2)	2,650	—	あり(GV25)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗3	物販・サービス	52.75	10	5	空配管(PF22×2)	2,800	—	あり(GV25)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗4	飲食	31.11	10	10	空配管(PF22×2)	1,800	600	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗5	飲食	25.60	10	10	空配管(PF22×2)	1,600	600	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗6	飲食	25.60	10	10	空配管(PF22×2)	1,600	600	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗7	飲食	25.60	10	10	空配管(PF22×2)	1,600	600	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗8	飲食	30.81	10	10	空配管(PF22×2)	1,850	600	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗9	物販・サービス	26.74	10	20	空配管(PF22×2)	1,650	1,200	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗10	物販・サービス	24.68	10	20	空配管(PF22×2)	1,550	1,200	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗11	物販・サービス	25.21	10	20	空配管(PF22×2)	1,600	1,200	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗12	物販・サービス	25.34	10	20	空配管(PF22×2)	1,600	1,200	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
店舗13	物販・サービス	87.87	40	80	空配管(PF22×2)	5,600	4,500	あり(GV40)	排煙機能	あり(SV25)	あり
店舗14	飲食	80.39	35	50	空配管(PF22×2)	4,850	2,800	あり(GV40)	排煙機能	あり(SV25)	あり
店舗15	飲食	76.06	35	50	空配管(PF22×2)	4,650	2,800	あり(GV40)	排煙機能	あり(SV25)	あり
店舗16	飲食	67.94	30	50	空配管(PF22×2)	4,200	2,800	あり(GV32)	排煙機能	あり(SV25)	あり
店舗17	飲食	60.18	20	40	空配管(PF22×2)	3,350	2,300	あり(GV32)	排煙機能	あり(SV25)	あり
店舗18	飲食	139.11	60	65	空配管(PF22×2)	8,750	2,300	あり(GV50)	排煙機能	あり(SV25)	あり
店舗19	飲食	184.13	60	65	空配管(PF22×2)	11,600	3,700	あり(GV50)	排煙機能	あり(SV25)	あり
店舗20	飲食	83.37	35	50	空配管(PF22×2)	5,050	2,800	あり(GV40)	排煙機能	あり(SV25)	あり
店舗21	飲食	89.20	35	60	空配管(PF22×2)	5,450	4,000	あり(GV40)	法定基準	あり(SV25)	あり
店舗22	飲食	87.43	35	60	空配管(PF22×2)	5,350	4,000	あり(GV40)	法定基準	あり(SV25)	あり
店舗23	物販・サービス	13.18 (48.76)	10	—	電話：配管配線 光：空配管		—	—	排煙機能	—	—

※本設備容量表は、令和5年10月時点のものであり、今後の詳細設計及び工事により変更する場合があります。

※引き渡しの状態は「別紙4\_店舗区画工事区分表」を参考にしてください。