

区画別設備条件等

ゾーン	ブロック	区画番号	区画面積 単位：坪	電気容量(kVA)		通信 電話・光	換気量(CMH)		個別空調 冷水 (ファンコイル)	排煙	給水	排水
				単相3線 210/105V	三相3線 210V		空調 (冷暖房)	排気				
豊かさ	A	店舗1	16.90	15	5	空配管(PF22×2)	2,400	—	あり(GV25)	排煙機能	あり(SV20)	あり 手洗い程度
豊かさ		店舗2	23.42	15	10	空配管(PF22×2)	3,500	—	あり(GV25)	排煙機能	あり(SV20)	あり 手洗い程度
豊かさ	B	店舗3	9.40	10	10	空配管(PF22×2)	1,900	600	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
豊かさ		店舗4	7.74	10	10	空配管(PF22×2)	1,900	600	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり
豊かさ	C	店舗5	24.80	30	30	空配管(PF22×2)	5,100	1,800	あり(GV40)	排煙機能	あり(SV20)	あり
豊かさ	D	店舗6	60.27	40 40	50 50	空配管(PF22×4)	12,000	5,600	あり(GV40×2)	排煙機能	あり(SV25×2)	あり
豊かさ		店舗7	43.99	50	60	空配管(PF22×2)	8,800	3,400	あり(GV40)	排煙機能	あり(SV25)	あり
豊かさ		店舗8	36.92	50	60	空配管(PF22×2)	7,400	3,400	あり(GV40)	排煙機能	あり(SV25)	あり
豊かさ	E	店舗9	3.98	4	—	電話：配管配線 光：配管配線	—	—	—	排煙機能	なし	なし
彩り	F	店舗10	8.08	10	20	空配管(PF22×2)	1,650	1,100	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり 手洗い程度
彩り		店舗11	7.46	10	20	空配管(PF22×2)	1,550	1,100	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり 手洗い程度
彩り		店舗12	7.62	10	20	空配管(PF22×2)	1,600	1,100	あり(GV20)	排煙機能	あり(SV20)	あり 手洗い程度
彩り	G	店舗13	34.23	40	60	空配管(PF22×4)	7,200	4,500	あり(GV20,GV40)	排煙機能	あり(SV20,SV25)	あり 手洗い程度
彩り	H	店舗14	39.65	35	60	空配管(PF22×4)	6,300	4,500	あり(GV20,SV40)	排煙機能	あり(SV20,SV25)	あり
彩り		店舗15	28.21	35	60	空配管(PF22×2)	5,750	3,400	あり(GV40)	排煙機能	あり(SV25)	あり
新しさ	I	店舗16	26.77	35	60	空配管(PF22×2)	5,450	3,400	あり(GV40)	法定基準	あり(SV25)	あり
新しさ		店舗17	26.64	35	60	空配管(PF22×2)	5,350	3,400	あり(GV40)	法定基準	あり(SV25)	あり

注記：区画面積は、設計図CADデータでの求積によるものであり、実測値ではありません。